

Российская Федерация
Тверская область
г. Кувшиново
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад №2
ул. Коммунальная, дом 3
тел. 8(48257)44-1-64
e-mail: kuvsad2@yandex.ru
ОКПО 40737710
ИНН 6929003150 КПП 692901001
Иск № 67/И
17.11.2024г.

Начальнику отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Торжокскому,
Спировскому, Кувшиновскому районам
УНД и ПР ГУ МЧС России
по Тверской области
А.Е.Флегонтову

Информация по запросу

Довожу до Вашего сведения результаты выполнения предписания №257/1/148 от
30.08.2021г.:

№	Вид нарушения требований ПБ	Отметка о выполнении	Причина невыполнения	Меры, предпринятые для устранения нарушения
1.	Ширина эвакуационных выходов из группы на наружные металлические лестницы менее 0,8 м	Не выполнено	Отсутствие денежных средств в плане ФХД МДОУ детский сад №2	Служебные записки
2.	Помещения чердака не оборудованы автоматической системой пожарной сигнализации.	Выполнено		Акт выполненных работ от 30.10.2023г.
3.	Система АПС и СОУЭ, согласно акта обследования от 28.06.2021г., выполненного ООО «Антипож» ограниченно работоспособна, имеет ряд недостатков, необходим капитальный ремонт в связи с истечением срока эксплуатации.			
4.	На остекленных дверях 2-го этажа, отделяющих лестничные клетки от коридоров, отсутствуют защитные решетки до высоты 1,2 м. с обеих сторон двери.	Выполнено		Фото прилагается
5.	Покрытие пола в коридоре			Документы

<p>(раздевалка 2 этаж) выполнено материалом (линолиум) с неизвестными показателями пожарной опасности при допустимом не ниже КМ2. На объекте не хранятся документы подтверждающие класс пожарной опасности.</p>	<p>Выполнено</p>		<p>прилагаются</p>
--	------------------	--	--------------------

Заведующий МДОУ детский сад №2 *Е.А. Ступакова* Е.А. Ступакова

